

# ZERTIFIKAT



Die **SKZ - Testing GmbH** verleiht der Firma

**KAN Sp. z.o.o.**  
**Ul. Zdrojowa, 51**  
**PL-16-001 Bialystok-Kleosin**

Produktionsstandort: KAN Sp. z.o.o., PL-15-569 Bialystok

das Recht zum Führen des **SKZ-Zeichens**



**A 527**

für nachstehende Kunststoffherzeugnisse

## Heizungsrohre aus PE-RT Typ I oder Typ II mit Sauerstoffsperrschicht, 3- oder 5-schichtig, Fertigungsgruppe 1 ( $\leq \varnothing 63$ mm)

Dimension		Anwendungsklasse	
		4	5
PE-RT Typ I	$\varnothing 12 \times 2,0$ mm, $\varnothing 14 \times 2,0$ mm, $\varnothing 16 \times 2,0$ mm, $\varnothing 17 \times 2,0$ mm, $\varnothing 18 \times 2,0$ mm, $\varnothing 20 \times 2,0$ mm, $\varnothing 25 \times 2,5$ mm	6 bar	---
PE-RT Typ II	$\varnothing 12 \times 2,0$ mm, $\varnothing 14 \times 2,0$ mm, $\varnothing 16 \times 2,2$ mm, $\varnothing 18 \times 2,5$ mm, $\varnothing 20 \times 2,8$ mm, $\varnothing 25 \times 3,5$ mm, $\varnothing 32 \times 4,4$ mm	---	10 bar
	$\varnothing 16 \times 2,0$ mm, $\varnothing 18 \times 2,0$ mm	---	8 bar
	$\varnothing 20 \times 2,0$ mm	---	6 bar

Handelsname: KAN-therm

nach den **SKZ-Prüf- und Überwachungsbestimmungen HR 3.16:2024-02.**

Mit der Führung des **SKZ-Zeichens** ist die Verpflichtung verbunden, bei der Herstellung und Prüfung der Erzeugnisse die vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten.

Erstzertifizierung: 8. Januar 2010

Gültig bis: 19. Mai 2029

Würzburg, 20. Mai 2024



i. A.

Dipl.-Ing. (FH) Michael Klute

Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle